

Město Náchod

Městský úřad Náchod

Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00M6S4S
Sp.zn.: KS 1061/2019 INV
Čj.(Če.): MUNAC67118/2019 INV
Vyřizuje: Eva Zákřavská
Tel./mobil: 491 405 232, 773 772 573
E-mail: podatelna@mestonachod.cz
e.zakravska@mestonachod.cz

Účastníci veřejné zakázky

Datum: 6.8.2019

Dodatečné informace č.1 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy“

V souladu se zadávací dokumentací a s Vnitřním předpisem Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3. kategorie Vám zasíláme doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

V rozpočtu „IO 01.1 – Komunikace a zpevněné plochy – pojízdné komunikace vč. zastávky v točně“ je u položky č. 34 - dlažby zámkové 196x161x100 mm, barva červená, avšak v příčných řezech a v situaci stavby je uvedeno íčko žluté barvy. Prosíme tedy o upřesnění, jakou barvu požadujete?

Odpověď na dotaz č.1:

Dodržte výkaz výměr – tj. nacenění červené barvy.

Dotaz č.2:

Ve výkazu výměr „IO 01.2.2 – Chodník před bytovými domy je v položce č. 12 celkem 81,54 m² barevné zámkové dlažby o rozměrech 196x161x80 mm. Výše uvedená plocha však nekoresponduje s plochou uvedenou v situaci stavby (126,47 m²). Prosíme o prověření, zda má být opravdu naceněna plocha uvedená ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.2:

Dodržte výkaz výměr - plocha dlažby chodníků před domy je 81,54m². Spolu s plochou dlažby nástupiště zastávky (viz pol. 11 IO-01.2.1) 44,93 m² je celková plocha dlažeb chodníků uvedených 126,47 m².

S pozdravem

Ing Pavla Maršíková
místostarostka

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 0 / 0